



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego



UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ZP 341/22/10

Kołbaskowo, dn. 09.09.2010r.

Odpowiedzi na zapytania
dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o udzielenie zamówienia publicznego pn.
”Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu”

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

Wyjaśnienia nr 4

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści siwz. Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.10.113.759), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

Na stronie 12 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych pkt A.6. Stolarka okienna i drzwiowa znajduje się zapis „okna wyposażone w żaluzje pionowe”. Suplement do tej specyfikacji (tom 3 pkt 5.2) tego stwierdzenia nie zawiera. Pytanie brzmi: Czy okna mają być wyposażone w żaluzje pionowe? A jeśli tak, to prosimy o podanie charakterystyki tych żaluzji.

Odpowiedź:

Żaluzje pionowe nie są przedmiotem zamówienia.

Pytanie 2

W skład dokumentacji technicznej wchodzi opracowanie pt. Technologia i wyposażenie ruchome. Tego zakresu nie obejmuje Tabela Elementów Rozliczeniowych. Pytanie: Czy zakres dotyczący ww. opracowania wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź:

Zakres zamówienia nie obejmuje elementów wyposażenia objętego opracowaniem „Technologia i wyposażenie ruchome”, z wyłączeniem elementów ujętych w Tabelach elementów rozliczeniowych.

Pytanie 3

Prosimy o sprecyzowanie wymagań Zamawiającego odnośnie rodzaju posadzek podając ich charakterystyki techniczne. Np. zapis „PCW Tarket” jest zbyt ogólnikowy i bez określenia charakterystyki technicznej wyrobu niemożliwe jest ustalenie ceny.

Odpowiedź

Wymagane parametry techniczne wykładziny PVC podano w Tomie 3, Suplemencie do ST branży budowlanej , pkt.9.1.d) – wykładzina rulonowa PVC .

Pytanie 4

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności co do marki betonu jaki trzeba użyć do wykonania cokołów betonowych ogrodzenia, tabela kosztorysowa mówi o konieczności zastosowania betonu kl.B15, natomiast specyfikacja techniczna B20. Jaką markę betonu należy przyjąć do kalkulacji?

Odpowiedź:

Należy przyjąć klasę betonu zgodną z zapisem Specyfikacji technicznych , tj. B20. Zamawiający skoryguje opis klasy betonu w poz.146 i 153 TER.

Pytanie 5

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności co do wysokości ogrodzenia tabela kosztorysowa określa wykonanie ogrodzenia na wys. 230 cm, natomiast specyfikacja 120 cm. Jaką wysokość ogrodzenia należy przyjąć do kalkulacji?

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – część opisowa - występują dwa typy ogrodzenia: OG 1 o wysokości 1,2 m (poz.149 TER) i OG 2 (poz.159 TER) o wysokości łącznej 2,03 m. W tabeli elementów rozliczeniowych wystąpił błąd pisarski. Zamawiający skoryguje treść opisu poz.157 TER .

Pytanie nr 6

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności co do marki betonu jaki trzeba użyć do wykonania fundamentów wiaty śmietnikowej, tabela kosztorysowa mówi o konieczności zastosowania betonu kl.B15, natomiast specyfikacja techniczna B20. Jaką markę betonu należy przyjąć do kalkulacji?

Odpowiedź:

Należy przyjąć klasę betonu zgodną z zapisem Specyfikacji technicznych , tj. B20. Zamawiający skoryguje opis klasy betonu w poz.136 TER.

WÓJT
Józef Żukowski

