




PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego



UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ZP 341/22/10

Kołbaskowo, dn.13.09.2010 r.

**Odpowiedzi na zapytania
dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o udzielenie zamówienia publicznego pn.
"Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół
w Przecławiu"**

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Wyjaśnienia nr 6

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści siwz. Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.10.113.759), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie do pozycji 66 Tabeli Elementów Rozliczeniowych: Okładzina schodów – stopnie i podstopnie z drewna dębowego grub. 35 mm m² 136,93. Zarówno projekty techniczne, specyfikacja techniczna, jak i Suplement nie przewiduje takich okładzin.

Odpowiedź:

Poz.66 Tabeli elementów rozliczeniowych dotyczy schodów-siedzisk FORUM. Należy wycenić zgodnie z zapisami TER.

Pytanie 2

W TER przewidziano pozycję na montaż brodzika w pomieszczeniu sprzątaczek. Brak informacji czy należy przewidzieć kabinę prysznicową, czy tylko zasłonkę. Proszę o uściślenie.

Odpowiedź:

W wycenie pozycji dotyczącej brodzika należy uwzględnić również montaż drzwi kabinowych rozsuwanych, zgodnie z opisem PB i PW branży Architektura.

Pytanie 3

W obiekcie znajdują się toalety przewidziane dla niepełnosprawnych. Brak osobnych pozycji dla tego typu wyposażenia (umywalka, ustęp) – czy należy je wycenić w wersji dla niepełnosprawnych i ewentualnie, w której pozycji należy je ująć.

Odpowiedź:

Toalety dla osób niepełnosprawnych powinny być wyposażone w przybory dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszty tych przyborów powinny być uwzględnione łącznie z kosztami standardowego wyposażenia toalet, w odpowiednich poz. TER branży sanitarnej, tj. poz.75 i poz.79.

Pytanie 4

Brak pozycji na pochwyty dla niepełnosprawnych. Czy należy je wycenić i ewentualnie w której pozycji.

Odpowiedź:

Wyposażenie toalet dla osób niepełnosprawnych w pochwyty nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie 5

Czy należy dostarczyć szafki pod zlewozmywaki.

Odpowiedź:

Zlewozmywaki powinny być montowane na szafkach zgodnych ze specyfikacją ujętą w Dokumentacji Technicznej: Technologia i wyposażenie ruchome. Koszty dostawy i montażu tych szafek należy uwzględnić w pozycji dotyczącej montażu zlewozmywaków.

Pytanie 6

Czy przy umywalkach standardowych zastosować półnogi?

Odpowiedź:

Przy umywalkach standardowych należy zastosować półpostumenty, związane z tym koszty, tj. materiał, montaż, należy uwzględnić w poz.75 TER branży sanitarnej.

Pytanie 7

Dot. otulin dla instalacji wodociągowej. W TER i suplementie STWiOR widnieje zapis o zastosowaniu na instalacji wodociągowej otuliny z poliuretanu o gr. 9, 13 mm – nie są produkowane w tych grubościach – najcieńsza to 20 mm. Czy można zastosować w tych grubościach otuliny z polietylenu tak jak jest to w dokumentacji projektowej. Jeśli tak, to prosimy o korektę tabeli rozliczeniowej w punktach od 38 do 48.

Odpowiedź:

Należy zastosować otuliny z polietylenu zgodnie z Dokumentacją Projektową. Zamawiający zmodyfikuje TER branży sanitarnej w tym zakresie.

Pytanie 8

Dot. otulin dla instalacji co. W TER widnieje zapis o zastosowaniu na instalacji co otuliny z poliuretanu, natomiast w dokumentacji projektowej polietylen. Jaką wycenić izolację i jeśli polietylen, to prosimy o korektę tabeli rozliczeniowej w punktach od 111 do 112.

Odpowiedź:

Należy zastosować otuliny z polietylenu zgodnie z Dokumentacją Projektową. Zamawiający zmodyfikuje TER branży sanitarnej w tym zakresie.

Pytanie 9

Wg producenta płytek gresowych, używanie płytek szklawionych w obiektach użyteczności publicznej jest niewskazane. Proszę o odpowiedź, jaki typ płytek zastosować.

Odpowiedź:

Należy wycenić i zastosować płytki o parametrach określonych w siwz.

Pytanie 10

Płytki Olympia - pomieszczenie 4, 12, 39 (podana w zestawieniu w opisie technicznym) nie posiada nasiąkliwości $E < 3\%$ (podawanej w Suplemencie). Proszę o określenie czy zastosować podaną płytkę, czy też inną o wskazanej nasiąkliwości.

Odpowiedź:

Należy wycenić i zastosować płytki o parametrach określonych w siwz.

WÓJT
Józef Żukowski

