

Kołbaskowo, dn. 16.02.2012 r.

wszyscy Wykonawcy

ZP 271.04.2012

Dot. odpowiedzi na zapytanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż kotła c.o. 430 kW wraz z armaturą w Zespole Szkół w Przecławiu.

W dniu 14.02.2012 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania następującej treści:

1. *W załączonej dokumentacji i przedmiarach robót w prowadzonym postępowaniu na „dostawę i montaż kotła c.o. 430 kW wraz z armaturą w Zespole Szkół w Przecławiu” brak jest części elektrycznej. Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres prac wchodzi również roboty elektryczne (zasilanie montowanych urządzeń). Jeśli tak, to proszę o uzupełnienie dokumentów.*

Odp: Instalacja elektryczna do pieca oraz pompy jest oczywiście do wykonania. Należy przyjąć ok. 20 mb kabla układanego od istniejącej w kotłowni rozdzielniczy do urządzeń.

2. *W załączonych rysunkach w dokumentacji technicznej brak jest rozwiązania konstrukcyjnego montowanych kominów. Prosimy o uzupełnienie dokumentów.*

Odp: Pełne zestawienie segmentów komina oraz zestawienie tabelaryczne jest zawarte w projekcie. Ponadto nic więcej nie jest potrzebne do wykonania. Temat jednoznacznie został opisany w dokumentacji.

3. *Prosimy o wyjaśnienie czy w kalkulacji cenowej należy ująć koszt opracowania dokumentacji branży elektrycznej odnośnie sterowania, zasilania i współpracy wszystkich kotłów w kotłowni w Zespole Szkół w Przecławiu*

Odp: TAK

4. *Prosimy o wyjaśnienie, czy w kalkulacji cenowej należy ująć koszty opracowania dokumentacji i obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji nośnej komina.*

Odp: TAK

5. *Proszę o odpowiedź na pytanie jaką stawką podatku VAT objęte są usługi w budynku Zespołu Szkół w Przecławiu zgodnie z Klasyfikacją Obiektów Budowlanych tego obiektu.*

Odp: Usługa określona w przedmiotowym postępowaniu objęta jest 23% stawką podatku VAT.

SEKRETARZ GMINY
Janusz Kwizdiński