

Kołbaskowo, dn. 17.02.2012 r.

wszyscy Wykonawcy

ZP 271.04.2012

Dot. odpowiedzi na zapytanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż kotła c.o. 430 kW wraz z armaturą w Zespole Szkół w Przeclawiu.

W dniu 15.02.2012 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania następującej treści:

1. *Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Wykonawca w ramach realizacji Umowy będzie zobowiązany do uzyskania decyzji na eksploatację zamontowanego kotła gazowego i przebudowy automatyki sterującej istniejącego kotła przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego ?*

Zaprojektowany kocioł gazowy posiada moc większą niż 70 kW i zgodnie z obowiązującymi przepisami przed przystąpieniem do eksploatacji musi być pisemnie przez eksploatującego zgłoszony do właściwej jednostki dozoru technicznego, celem uzyskania decyzji zezwalającej na jego eksploatację.

W projekcie technicznym zaproponowano montaż nowego kotła gazowego innego producenta oraz zastosowanie do współpracy z nim w istniejącym w kotłowni kotłem gazowym firmy Schaefer automatyki sterującej innego producenta (dla pracy kaskadowej tych kotłów).

W ramach aktualnie obowiązujących przepisów takie rozwiązanie nie może być zaakceptowane przez właściwą jednostkę dozoru technicznego, która nie wyda decyzji zezwalającej na eksploatację zamontowanego na podstawie wykonanego projektu technicznego kotła gazowego, w związku z zaprojektowanej automatyki sterującej innego producenta dla sterowania istniejącym w kotłowni kotłem gazowym firmy Schaefer.

2. *Czy w I CZĘŚCI realizacji zamówienia na roboty budowlane w Zespole Szkół w Przeclawiu w specyfikacji były dostarczane przez wykonawcę: konsola Diematic m3 oraz konsola K3 na istniejący kocioł Schaefer? Z charakteru kotłowni wynika, że raczej tak prosimy o sprawdzenie.*
3. *Czy zamawiający wie, iż Urząd Dozoru Technicznego zmienił przepisy i konsola K3 widniejąca w specyfikacji musi być integralną częścią kotła Schefer, jeśli nie będzie spełniony warunek istnieje prawdopodobieństwo braku odbioru UDT i w związku z tym, trzeba będzie przeprojektować kotłownię. Prosimy Zamawiającego o upewnienie się co do przepisów prawnych.*

Odp pyt. 3,4,5: Dopuszczenie kotła do eksploatacji przez dozór techniczny leży w obowiązkach wykonawcy, gdyż dopiero to potwierdza prawidłowość wykonania zamówienia.

Zgodnie z rozdziałem V. Sposób obliczania ceny- SIWZ - Urządzenia i materiały określone znakami towarowymi mogą być zastąpione innymi o równorzędnych parametrach techniczno-użytkowych.

Stanowi to, że zamawiający nie narzuca zastosowania jakichkolwiek urządzeń czy materiałów konkretnego producenta.

Jeżeli do prawidłowej realizacji zamówienia konieczne jest zmiana lub korekta automatyki sterującej w kotłach istniejących wykonawca winien to uwzględnić w cenie oferty.

SEKRETARZ GMINY
Janusz Kwidziński
Janusz Kwidziński