

Kołbaskowo, dn. 23.05.2013 r.

ZP 271.10.2013

wszyscy Wykonawcy

Odpowiedź na zapytanie Nr 3 złożone w dniu 21.05.2013

Dot. przetargu nieograniczonego na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego służb granicznych na budynek wielorodzinny z lokalami mieszkalnymi w Rosówku Nr 17, gmina Kołbaskowo.

Pytanie 1: Dlaczego w poz.66 drzwi do łazienek są stalowe?

Odpowiedź: W łazienkach należy przyjąć drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki

Pytanie 2: Brak utylizacji styropianu występującego w poz. 20.

Odpowiedź: Należy uwzględnić utylizację styropianu pochodzącego z ścian zewnętrznych.

Pytanie 3: Ilość wywozu gruzu w poz. 92 nie odpowiada ilości rozbieranych materiałów. Prosimy o korektę.

Odpowiedź: Należy uwzględnić wszystkie materiały - odpady do usunięcia i utylizacji. Przedmiar robót ma charakter informacyjny i pomocniczy.

Pytanie Nr 4: Brak ponad 300 m² ścianek G-K do rozbiórki, co wiąże się z wywozem. Prosimy o uzupełnienie w dokumentacji.

Odpowiedź: Należy uwzględnić rozbiórki ścian g-k niezależnie od przedmiaru robót. Przedmiar robót ma charakter informacyjny i pomocniczy.

W wypadku wątpliwości co do ilości ścian do rozbiórki oraz związany z tym wywóz gruzu należy określić na podstawie rysunku inwentaryzacji.

Z up. WÓJTA

Janusz Kwidziński
Sekretarz Gminy