



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
w Kołbaskowie

Inwestor:

Urząd Gminy Kołbaskowo  
Kołbaskowo 106  
72-001 Kołbaskowo

Nasz znak: ZWiK.404.28.2014

Szczecin, dnia 17.03.2014

## **WARUNKI TECHNICZNE**

### **PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIAĞOWEJ**

Obiekt : **budowa sieci wodociągowej Kołbaskowo - Rosówek gmina Kołbaskowo**

Odpowiadając na wniosek z dnia 17.03.2014 złożony przez Dariusza Skuza działającego z upoważnienia Urzędu Gminy w Kołbaskowie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie określa następujące warunki techniczne przebudowy i budowy sieci wodociągowej:

1. W ramach realizacji rozbudowy sieci wodociągowej należy wykonać włączenie do istniejącego wodociągu de160PE na terenie działki nr 199/16 lub 195 w Kołbaskowie.
2. Sieć wodociągową należy zaprojektować i wykonać z rur i kształtek de160PE 100 SDR17 PN10 koloru niebieskiego i połączyć z istniejącą siecią wodociągową za pomocą złączy kołnierзовych z węzłem zasuwno odcinających.
3. Budowany odcinek sieci należy wyposażyć w hydranty p.-poż. naziemne zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.
4. W ramach budowy sieci należy uwzględnić podłączenie istniejących na jej trasie użytkowników.
5. Ciśnienie robocze w miejscu włączenia  $p_r=2,5-4,5$  bar
6. Połączenia z armaturą wykonywane mogą być jedynie za pomocą złączy kołnierзовych.
7. W węzłach wodociągowych stosować zasuwny z uszczelnieniem klinowym miękkim, z trzpieniem teleskopowym zabudowanym skrzynką zasuwnową typu ciężkiego.
8. Przełączenie wodociągu może nastąpić po uprzednim uzgodnieniu jego terminu z PGK w Kołbaskowie.
9. Trasę wodociągu oznakować taśmą lokalizacyjną z wkładką magnetyczną
10. Przejścia pod drogami należy wykonać w rurach osłonowych.
11. Trasę wodociągu oznakować taśmą lokalizacyjną z wkładką magnetyczną.
12. Projekt budowlany należy wykonać na aktualnym podkładzie geodezyjnym w skali 1:500
13. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez PGK w Kołbaskowie.
14. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić PGK w Kołbaskowie o planowanym terminie rozpoczęcia prac.
15. Wodociąg przed zakryciem należy zgłosić do przeglądu technicznego w PGK w Kołbaskowie.
16. Rozpoczęcie eksploatacji przyłączy i sieci może nastąpić po uprzednim odbiorze z przeprowadzeniem przeglądu technicznego, wykonaniu próby szczelności i dezynfekcji w obecności pracownika działu technicznego PGK w Kołbaskowie.
17. Do odbioru końcowego wodociągu należy przedłożyć:
  - a) oryginał warunków technicznych przyłączenia do sieci
  - b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi zmianami
  - c) kopia uzupełnionej mapy zasadniczej z klauzulą PODGiK w Policach z siedzibą w Policach, ul. Kresowa 32/34 o przyjęciu wyniku pomiaru do państwowego zasobu geodezyjnego

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej**


**Samorządowy Zakład Budżetowy**

Rosówek 16 • 72-001 Kołbaskowo

tel. 91 312 49 20 • e-mail: sekretariat@pgk-kolbaskowo.pl • www.pgk-kolbaskowo.pl

NIP: 851-315-95-14 • REGON: 321152170

- d) szkic geodezyjnych pomiarów wodociągu
  - e) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. na użyte do budowy przyłącza materiały
  - f) protokół przeprowadzenia dezynfekcji wodociągu
  - g) wyniki badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wykonanych przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Policach ul. Kresowa 14
18. Warunki wydaje się na okres 24 miesięcy licząc od daty ich wystawienia.
19. Odstępstwo od wydanych warunków i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego uzgodnienia z PGK w Kołbaskowie.
20. W przypadku przebiegu trasy wodociągu przez tereny nie należące do Inwestora, należy przedłożyć zgody właścicieli na przebieg trasy wodociągu wraz ze zgodą na dostęp służb eksploatacyjnych do rurociągów zlokalizowanych na terenie osób trzecich.
21. W wypadku wystąpienia konieczności przełożenia istniejącego uzbrojenia terenu w związku z planowaną inwestycją, Inwestor jest zobowiązany wykonać je na własny koszt w porozumieniu z PGK w Kołbaskowie.
22. Przystąpienie do robót będzie możliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej wodociągu z PGK w Kołbaskowie i uzyskaniu zezwoleń wymaganych Prawem Budowlanym.
23. Po spełnieniu powyższych wymogów PGK w Kołbaskowie zapewnia dostawę wody.

Wystawił:  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. techniczno-eksploatacyjnych  
  
Grzegorz Niciejewski  
.....  
podpis

Otrzymał:

.....  
podpis