



Szczecin 19.02.2014r.

Grzegorz Dziedzina
Z-ca Dyrektora Oddziału

GDDKiA-O/Sz-Z-3.mg/437/69/2014

na nr : P-711/2013/5

z dnia : 03.02.2013r.

dot. : przebiegu projektowanego wodociągu
 wzdłuż drogi krajowej nr 13 relacji
 Rosówek-Kołbaskowo

zał. : 1 kpl. planów

Biuro Projektów
INBUD s.c.
ul. Dąbrowskiego 1A
70-100 SZCZECIN

Odpowiadając na wniosek nr, z dnia i w sprawie j.w. (otrzymany dnia 03.02.2014r. i uzupełniony dnia 18.02.2014r.), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie opiniuje pozytywnie przebieg projektowanego wodociągu w wariantcie II wzdłuż drogi krajowej nr 13 relacji Rosówek-Kołbaskowo.

W/w urządzenie wodociągowe należy zaprojektować zgodnie z wariantem II:

- wzdłuż drogi w min. odległości 8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 13,
- przejścia poprzeczne pod drogą krajową oraz zjazdami do wykonania nie naruszając istniejącego systemu odwodnienia drogi, na min. głębokości 0,50 m od rzednej dna rowu, metodą przecisku lub przewiertu w rurze osłonowej, na całej szerokości pasa drogowego,
- przy przejściach poprzecznych pod drogą komory przeciskowe/przewiertowe należy zlokalizować w terenie zielonym, poza pasem drogowym drogi krajowej nr 13.

Po uwzględnieniu w/w warunków projekt techniczny (3 egz. planu sytuacyjnego w skali 1:500) z przebiegiem w/w urządzenia wodociągowego w pasie oraz w sąsiedztwie pasa drogowego drogi krajowej nr 13 wraz z kompletem dokumentów należy złożyć do uzgodnienia w tut. Oddziale GDDKiA.


 mgr inż. Grzegorz Dziedzina

Do wiadomości:

- 1) Generalna Dyrekcja
 Dróg Krajowych i Autostrad
 Rejon w Szczecinie Dąbiu
 ul. Pomorska 42/47
70-812 SZCZECIN DABIE
 zał. 1 kpl. planów

- 2) a/a