
Legenda:
Projektowana trasa kabla zasilającego
Projektowana lampa oświetlenia ulicznego
Elementy do usunięcia
zaakceptowany zjud z drogą wraz z uzbrojeniem terenu
UWAGI:
1) W miejscach zbliżeń do infrastruktury podziemnej kabel należy układać w rurze osłonowej DVK110
2) Na przejściach kabla pod drogą wykonać przecisk rurą SRS110 Ilość układanych rur z zapasem 60%
3) Dodatkowo każdy kabel na odcinku 0,5m od słupa należy ułożyć w rurze osłonowej DVR50.
X Y
E107 591.3642.90 5464261.39
E108 591.3641.71 5464257.20
E109 591.3647.58 5464226.36
E110 591.3649.38 5464226.85
E111 591.3654.14 5464191.98
E112 591.3655.84 5464192.42
E113 591.3657.82 5464174.80
E114 591.3660.75 5464158.32
E115 591.3662.12 5464158.93
E116 591.3672.98 5464163.78
E117 591.3674.74 5464157.68
E118 591.3678.29 5464156.42
E119 591.3695.34 5464164.35
E120 591.3702.09 5464167.13
E121 591.3712.53 5464172.50
E122 591.3729.73 5464180.55
E123 591.3746.99 5464188.62
E124 591.3749.18 5464192.00
E125 591.3763.51 5464198.64
E126 591.3764.23 5464196.54
E127 591.3780.52 5464206.54
E128 591.3781.10 5464205.35
E129 591.3782.68 5464201.75
E130 591.3794.59 5464206.67
E132 591.3797.68 5464214.56
E133 591.3797.92 5464214.13
E134 591.3812.86 5464221.64
E135 591.3815.87 5464220.45
E136 591.3833.10 5464228.46
E137 591.3850.43 5464236.48
E138 591.3858.16 5464239.55
E139 591.3866.50 5464242.31
E140 591.3872.74 5464244.93
E140a 591.3872.19 5464248.00
E140b 591.3891.05 5464257.21
E141 591.3892.34 5464254.31
Geodezja i Kartografia "GEODETA"
Sławomir Kuświk
ul. Amelystowa 13 Bezrzecze
71-234 Szczecin
(adnotacja wykonawstwa geodezyjnego)
Wykonano metodą: a) rastrowo b) cyfrowo
Płyta CD nr: .....
Wielkość piku: ..... data .....
Wykonano w ramach roboty geodezyjnej
KERG 175/2013
Zgłoszonej w WODGK w Polkach
W zakresie sprostowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr:
1022, Rp. 34120/12
podlegające ochronie na podstawie art. 15, ust. 4b ustr. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
Granice i numery działek ewidencyjnych
według danych WODGK w Polkach
z dnia: 04.03.2013r.
mgr. inż. Sławomir Kuświk
Kierownik pracowni wykonawstwa geodezyjnego
OBIEKT:
woj. zachodniopomorskie
pow. kołobrzeski
gmina Kołbaskowo
obr. Siadło Górne; Przecław
dz. nr 90, 123/1; 33/8; 40/1
SKALA 1 : 500
układ współrzędnych: 2000
poziom odniesienia wysokości: Kronsztadt 86
Kierownik robót: Sławomir Kuświk upr. nr 11231, t. II
Mapa do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1 : 1000 arkuszy: 5108.1(.B2, .B3, .B4, .B1
5108.1(.B3.1, .B4.1, 5108.1(.B3.2, .B4.2,
2. danych terenowych zgiki uzbrojenia podziemnego
3. danych terenowych zgiki uzbrojenia nadziemnego wraz z pomiarem linii
działek wskazanych przez projektanta,
4. ogrodzeń posłużyła domiarów płaszczyznowych
przestrzennego (bez sygnalizacji, słup oświetleniowy, itp.)
Na mapie do celów projektowych wyszczególniono następujące
kategorie przez 2000 projektu mapy zasadniczej terenu:
1. ZUDP –
Informacje dodatkowe:
1. Teren jest w zakresie obszaru górniczego K-1 (1970)/
K1 (Podstawowe Wapno Kluj z 1998r.)
2. Teren jest w zakresie obszaru górniczego K-1 (1970)/
K1 (Podstawowe Wapno Kluj z 1998r.)
3. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jak
zgodny z rozporządzeniem MSWiA
(Dz. U. nr 263, poz. 1572)
4. Rzędne trwałe osnowy budowlanej podlegają wyłączeniu
z dnia 09.11.2010r. (Dz. U. nr 263, poz. 1572) – nie można się do
projektowanej budowle w odległości nie większej niż 4,0 m od
5. Na wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy, w zakresie
(Dz. U. nr 263, poz. 1572)
Uzbrojenie oprocowano na podstawie:
1. Danych branżowych – z literą B
2. Danych terenowych – z literą T
elektromagnetyczną – z literą E
3. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych – bez
litery
W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje
się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia
na mapie może być niższa od dokładności
normalnych pomiarów.
Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:
05.04.2013r.
Wniosek uzupełniono o projekt ZUDP 481/13 – proj. k. krzyżówki, droga – dnia 02.09.2013r.
INWESTYCJA
Pezebudowa pasa drogowego w miejscowości Siadło Górne i Przecław wzdłuż drogi powiatowej Nr 0627Z do drogi krajowej nr13
INWESTOR: GMINA KOŁBASKOWO 72-001 Kołbaskowo
ETAP OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY
BRANŻA: Instalacja elektryczna
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. RADOSŁAW SADOWSKI ZAP/0142/PWOE/13
PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. JERZY SZEWCZYK ZAP/0107/PWOE/14
TREŚĆ RYSUNKU: Plansza zagospodarowanie terenu 4/4
SKALA 1:500
DATA OPRACOWANIA 27.08.2014
BRANŻA IE
NR RYSUNKU 0004
REWIZJA 0