1. Liczniki w osobnych szafkach zamykanych na zamek "Odbiorcy"
2. Pole odczytowe liczników umieścić na wysokości 0,8-1,8m od podłoża.
3. Zabezpieczenia przedlicznikowe w osobnych obudowach przystosowanych do oplombowania.
4. WLZ należy układać w miejscach ogólniedostępnych, bez przecinania wosłonie PCV.
   WLZ przed zakryciem zgłosić do odbioru technicznego.
5. Do odbioru technicznego dostarczyć protokół pomiaru rezystancji uziemienia.





Temat / Obiekt:
PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO BYŁEJ STRAŻY GRANICZNEJ NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Adres:
ROSÓWEK , DZ. NR 117/1, 116/75, 130/3
72-001 ROSÓWEK, GM. KOŁBASKOWO, POWIAT POLICKI

Stadium:
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Branża:
ENERGETYKA

Inwestor:
GMINA KOŁBASKOWO
Kołbaskowo 106
72-001 Kołbaskowo

Projektował:	nr upr. bud.	podpis
inż. Henryk Gałgański	27/64	
Opracował:		
mgr inż.Jarosław Zieńkowicz		
Sprawdził :		
mgr inż. Jan Kisielewicz	85/64	

Tytuł rysunku:
Rozdzielnica Tg
Klatka V

Skala

Data
Listopad '2014

Nr rys.
E 5