



1. Liczniki w osobnych szafkaach zamkniętych na zamek "Odbiorcy"
2. Pole odczytowe liczników umieścić na wysokości 0,8-1,8m od podłoża.
3. Zabezpieczenia przedlicznikowe w osobnych obudowach przystosowanych do opłombowania.
4. WLZ należy układać w miejscach ogólniedostępnych, bez przecierania wosłonie PCV.  
WLZ przed zakryciem zgłosić do odbioru technicznego.
5. Do odbioru technicznego dostarczyć protokół pomiaru rezystancji uziemienia.

<b>Temat / Obiekt:</b> PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO BYŁEJ STRAŻY GRANICZNEJ NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA			
<b>Adres:</b> ROSÓWEK , DZ. NR 117/1, 116/75, 130/3 72-001 ROSÓWEK, GM. KOŁBASKOWO, POWIAT POLICKI			
<b>Stadium:</b> DOKUMENTACJA PRZETARGOWA			
<b>Branża:</b> ENERGETYKA			
<b>Inwestor:</b> GMINA KOŁBASKOWO Kołbaskowo 106 72-001 Kołbaskowo			
<b>Projektował:</b>	nr upr. bud	podpis	
inż. Henryk Gałgański	27/64		
<b>Opracował:</b>			
mgr inż. Jarosław Zienkowicz			
<b>Sprawdził :</b>			
mgr inż. Jan Kisielewicz	85/64		
<b>Tytuł rysunku:</b> Rozdzielnica Tg	<b>Skala</b>	<b>Nr rys.</b>	
Klatka IV	<b>Data</b>	E 4	
	Listopad '2014		