ŁĄCZY RYSUNEK 3
ŁĄCZY RYSUNEK 4



WYKAZ ISTN. GRZEJNIKÓW DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA NA PARTERZE

Typ	Ilość	Kondygnacja
K11/600 [400]	3	Parter
K11/600 [520]	2	Parter
K11/600 [600]	2	Parter
K11/600 [720]	2	Parter
K11/600 [800]	1	Parter
K22/600 [520]	3	Parter
K22/600 [600]	8	Parter
K22/600 [720]	4	Parter
K22/600 [800]	2	Parter
K22/600 [920]	1	Parter
K22/600 [1000]	1	Parter
K22/600 [1120]	1	Parter

OZNACZENIA:

- przewód powrotny instalacji c.o. (PE-X/Al/PE-RT)
- przewód zasilający instalacji c.o. (PE-X/Al/PE-RT)
- przewód rozdzielczy powrotny instalacji c.o. (PP z wkładką aluminiową)
- przewód rozdzielczy zasilający instalacji c.o. (PP z wkładką aluminiową)
- C1 - numer pionu c.o.
- istniejący grzejnik płytowy, z podłączeniem bocznym
- projektowany grzejnik płytowy, z podłączeniem dolnym, z wbudowanym zaworem regulacyjnym z nastawą wstępną
- projektowany grzejnik dekoracyjny, drabinkowy z zintegrowanym kątowym zestawem zaworowym
- regulator różnicy ciśnienień z rurką impulsową, DN 15
- zawór równoważący z nastawą wstępną, DN 15

UWAGA:
Wszystkie przejścia instalacji przez ściany i stropy pomieszczenia kotłowni i magazynu oleju należy wykonać stosując uszczelnienie wyrobami ognioochronnymi wg klas odporności ogniowej podanej w PB Architektura

instalator projektowanie systemów
DOROTA STASIK
tel. 91 577 82 89 , kom. 601 85 86 03
ul. B. Chrobrego 8a/19, 73 -110 Stargard Szcz.
e-mail. stasik@go2.pl

Temat: PRZEBUDOWA ZA ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO SŁUŻĄCEGO GRANICZYCH NA BUDYNEK WIELORODZINNY Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI SOCJALNYMI WRAZ Z WBUDOWANYM ZAKŁ. TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.	Nazwa rysunku: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT PARTERU
Projektowała: mgr inż. Dorota Stasik upr. nr 32/97	Adres: ROSÓWEK 17, DZ. NR 116/75, 117/1, 130/3 OBR. GEOD. KAMIENIEC, GM. KOŁBASKOWO
Opracowała: -	
Sprawdziła: mgr inż. Anna Banasik upr. nr ZAP/0013/PWOS/04	Inwestor: GMINA KOŁBASKOWO KOŁBASKOWO 106 72-001 KOŁBASKOWO
Data: listopad 2014 / Skala: 1:50 / Nr rysunku: 4	