

OZNACZENIA:

- przewód instalacji wody zimnej
- przewód instalacji kanalizacji sanitarnej
- (W1) - numer pionu wodociągowego
- (K1) - numer pionu kanalizacji sanitarnej
- 1 - zawór odcinający kołnierzowy DN 65
- 2 - wodomierz skrzydełkowy JS DN 40, qnom = 10 m3/h, qmax = 20 m3/h
- 3 - zawór zwrotny antyskażeniowy DN 65, typ EA
- 4 - zawór odcinający skośny DN 15
- 5 - wodomierz skrzydełkowy JS DN 15, qnom = 1 m3/h, qmax = 2 m3/h

UWAGA:
Wszystkie przejścia instalacji przez ściany i stropy pomieszczenia kotłowni i magazynu oleju należy wykonać stosując uszczelnienie wyrobami ogniochronnymi wg klas odporności ogniowej podanej w PB Architektura

instalator projektowanie projektowe

DOROTA STASIK
tel. 91 577 82 89 , kom.601856603
ul. 3. Chrobrego 5a/19, 73-110 Stargard Szcz.
e-mail: stasik@go2.pl

Temat:
PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO JEST ZAKRES BRANŻOWY OBEJMUJĄCY INSTALACJE WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYMI ROBOTAMI BUDOWLANYMI

Nazwa opracowania:
INSTALACJA WOD.-KAN. I CIEPŁEJ WODY
- RZUT PIWNICY

Projektował:
mgr inż. Dorota Stasik upr. nr 32/97

Adres:
ROSÓWEK 17, DZ. NR 116/75, 117/1, 130/3
OBR. GEOD. KAMIENIEC, GM. KOŁBASKOWO

Opracował:
-

Sprawdził:
mgr inż. Anna Banasik upr. nr ZAP/0013/PWOS/04

Inwestor:
GMINA KOŁBASKOWO
KOŁBASKOWO 106
72-001 KOŁBASKOWO

Data	Skala	Nr rysunku
listopad 2014	1:50	2