

WYKAZ ISTN. GRZEJNIKÓW DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA NA PARTERZE

Typ	Ilość	Kondygnacja
K11/600 [400]	3	Parter
K11/600 [520]	2	Parter
K11/600 [600]	2	Parter
K11/600 [720]	2	Parter
K11/600 [800]	1	Parter
K22/600 [520]	3	Parter
K22/600 [600]	8	Parter
K22/600 [720]	4	Parter
K22/600 [800]	2	Parter
K22/600 [920]	1	Parter
K22/600 [1000]	1	Parter
K22/600 [1120]	1	Parter

OZNACZENIA:

- przewód powrotny instalacji c.o.
- przewód zasilający instalacji c.o.
- przewód rozdzielczy powrotny instalacji c.o.
- przewód rozdzielczy zasilający instalacji c.o.
- C1 - numer pionu c.o.
- istniejący grzejnik płytowy, z podłączeniem bocznym
- projektowany grzejnik płytowy, z podłączeniem dolnym, z wbudowanym zaworem regulacyjnym z nastawą wstępną
- projektowany grzejnik dekoracyjny, drabinkowy z zintegrowanym kątowym zestawem zaworowym
- regulator różnicy ciśnienień z rurką impulsową, DN 15
- zawór równoważący z nastawą wstępną, DN 15

UWAGA:

Wszystkie przejścia instalacji przez ścianę i stropy pomieszczenia kotłowni i magazynu oleju należy wykonać stosując uszczelnienie wyrobami ogniochronnymi wg klas odporności ogniowej podanej w PB Architektura

ŁĄCZY RYSUNEK 3
ŁĄCZY RYSUNEK 4

instalator
pracownia projektowa

DOROTA STASIK
tel. 91 577 82 89 , kom. 601 85 96 03
ul. B. Chrobrego 8a/19, 73-110 Stargard Szcz.
e-mail. stasik@go2.pl

Temat:
PRZEBUDOWA ZA ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO SŁUŻĄ GRANICZNYCH NA BUDYNEK WIELORODZINNY Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI SOCJALNYMI WRAZ Z NIEZBĘDNYMI ZAŁ. TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Projektował(a):
mgr inż. Dorota Stasik upr. nr 32/97

Opracował(a):
-

Sprawdził(a):
mgr inż. Anna Banasik upr. nr ZAPI/0013/PWOS/04

Data: listopad 2014 | Skala: 1:50 | Nr rysunku: 3

Nazwa rysunku:
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT PARTERU

Adres:
ROSÓWEK 17, DZ. NR 116/75, 117/1, 130/3
OBR. GEOD. KAMIENIEC, GM. KOŁBASKOWO

Inwestor:
GMINA KOŁBASKOWO
KOŁBASKOWO 106
72-001 KOŁBASKOWO