

Kołbaskowo, dn. 13.07.2015 r.

ZP.271.12.2015

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedź na zestaw pytań Nr 6 złożony w dniu 09.07.2015 r.

Dot. przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej Nr 195011Z w m. Przeclaw, gmina Kołbaskowo.

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dysponuje pomiarami natężenia ruchu, na podstawie, których określono kategorię ruchu KR5.? W przypadku KR5, zgodnie z WT2-2010 do warstwy ścieralnej należy zastosować asfalt modyfikowany, co w przypadku drogi gminnej osiedlowej wydaje się nieuzasadnione ekonomicznie i nie potrzebnie podnosi koszt inwestycji.

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Odcinek remontowanej drogi /gminnej wynikającej z podziału administracyjnego/ jest drogą wewnątrz osiedlową – główną, na której występuje bardzo duże obciążenie ruchem. O czym świadczy istniejący stan nawierzchni /siatka spękań/, dlatego zaprojektowano zarówno zabezpieczenia nawierzchni przed spękaniem siatką z włókien szklanych jako wzmocniony rodzaj nawierzchni. Zamawiający uznaje zastosowanie rozwiązań w projekcie za uzasadnione technicznie.

WÓJT

Małgorzata Schwarz