

Szczecin, dnia 4.. maja 2016r.

NZNS.9022.1.59.2016

**Gmina Kołbaskowo  
Kołbaskowo 106  
72-001 Kołbaskowo**

## **DECYZJA**

Na podstawie przepisu art. 3 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 1412), postanowienia § 72 ust. 2, postanowienia § 73 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 1422), postanowienia § 18 ust. 2 i 3, postanowienia § 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. *w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (j.t. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) oraz przepisu art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Pani Małgorzaty Schwarzwójta Gminy Kołbaskowo, reprezentowanej przez Panią Anitę Wojewodę, z dnia 4 kwietnia 2016r. (uzupełnionego w dniu 18 i 20 kwietnia br.), w sprawie wyrażeniem zgody na obniżenie wysokości oraz zlokalizowanie poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku pomieszczeń kuchennych dla inwestycji pt. „Budynek użyteczności publicznej - przedszkole z oddziałami żłobkowymi wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną” w Przecławiu, część działki nr 2/183, **Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie**

### **wyraża zgodę**

na odstępstwo od warunków technicznych i przepisów bhp w zakresie obniżenia wysokości oraz zagłębienia poziomu podłogi poniżej poziomu terenu projektowanych pomieszczeń kuchennych, tj. kuchni (oznaczonej na załączonym do wniosku rzucie nr -1.04) i przygotowni (oznaczonej na załączonym do wniosku rzucie nr -1.02) dla inwestycji pt. „Budynek użyteczności publicznej - przedszkole z oddziałami żłobkowymi wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną” w Przecławiu, część działki nr 2/183.

### **Uzasadnienie**

W dniu 7 kwietnia 2016r. do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie wpłynął wniosek Pani Małgorzaty Schwarzwójta Gminy Kołbaskowo, reprezentowanej przez Panią Anitę Wojewodę (uzupełniony w dniu 18 i 20 kwietnia br.), w sprawie wyrażeniem zgody na obniżenie wysokości oraz zlokalizowanie poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku pomieszczeń kuchennych dla inwestycji pt. „Budynek użyteczności publicznej - przedszkole z oddziałami żłobkowymi wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną” w Przecławiu, część działki nr 2/183. Do wniosku załączono dokumentację projektową przedmiotowego obiektu.

Pomieszczenia objęte wnioskiem to: „kuchnia” o pow. 74,43m<sup>2</sup> i wysokości 3m z lokalnymi obniżeniami do 2,8m (oznaczona na rzucie nr -1.04), oraz „przygotownia”



o pow. 17,42m<sup>2</sup> i wysokości 3m w świetle (oznaczona na rzucie nr -1.02), których poziom podłogi znajduje się poniżej poziomu terenu przy budynku. Przedmiotowe pomieszczenia będą pomieszczeniami stałej pracy, będą miały zapewnione oświetlenie dzienne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i wyposażone zostaną w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną.

Zgodnie z postanowieniem § 72 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w *sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 1422): w pomieszczeniach, w których występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia (przedmiotowe pomieszczenia kuchenne) minimalna wysokości w świetle powinna wynosić 3,3m. W myśl postanowienia § 72 ust. 2 rozporządzenia jw. pomieszczenia, których wysokość powinna wynosić co najmniej 3m i 3,3m, mogą być obniżone do wysokości nie mniejszej niż 2,5m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Natomiast w myśl postanowienia § 20 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w *sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (j.t. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.): wysokość pomieszczeń stałej pracy nie może być mniejsza niż 3,3m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia; pomieszczenia takie mogą być obniżone do wysokości nie mniejszej niż 2,5m w przypadku zastosowania klimatyzacji - pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Zgodnie z postanowieniem § 73 ust. 3 cytowanego rozporządzenia, w pomieszczeniu produkcyjnym i usługowym obniżenie poziomu podłogi poniżej terenu wymaga uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydanej w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektoratem pracy. Pozytywne stanowisko w rzeczonej sprawie zajął Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2016r. Nr rej.: Sz-5134-Bt-19/16.

W związku z powyższym, uwzględniając stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny, zdecydowano jak w sentencji.


### Pouczenie

Klauzulę stwierdzającą uzgodnienie Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie umieszczono na załączniku - rysunek nr A01a - rzut piwnicy.

Od niniejszej decyzji służy stronie na podstawie przepisu art. 127 § 1 i 2 i przepisu art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 23) odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

#### Otrzymuje:

1. Pełnomocnik inwestora + dokumentacja  
Pani Anita Wojewoda  
ul. Bł. Królowej Jadwigi 47/9, 70-300 Szczecin;
2. a/a.



zastępca Zachodniopomorskiego Państwowego  
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  
w Szczecinie  
  
dr n. med. Janusz Daszko  
specjalista organizacji ochrony zdrowia



Uzgodniono p.o. względem wymagań higienicznych i zdrowotnych na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1412)  
dnia 14.03.2015 r. w Warszawie  
Nr 171/9334/159.20K

Załącznik do projektu: Projekt Sanitarny  
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  
w Szczecinie

dr n. med. Janusz Daszko  
specjalista organizacji ochrony zdrowia

LEGENDA:

- Obudowa kanałów  
H=300cm
- Obudowa kanałów  
H=280cm
- nawiew wentylacji  
mechanicznej
- wywiew wentylacji  
mechanicznej

portal | pracownia projektowa

Portal-PP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa  
70-300 Szczecin, ul. Bł. Królowej Jadwigi 47/8,  
tel: 895 15 15 42, 891 81 22 189, biuro@portal-pp.pl

www.portal-pp.pl

BUDYNEK PRZEDSZKOLA  
Z ODDZIAŁAMI ŻŁOBKOWYMI  
WRAZ  
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  
I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

temat:  
PRZECIĄW, gm. Kołbaskowo  
część dz. nr 2/183  
adres inwestycji:

mgr inż. arch. Piotr Czujkowski  
upr. nr 48/SZ/2000  
projektant, numer uprawnień  
mgr inż. arch. Aneta Wojewoda  
upr. nr 14/ZPO/A/OK/2010  
sprawdzający, numer uprawnień

mgr inż. arch. Barbara Pawelec  
zespół projektowy

RZUT PIWNICY  
-wysokości pomieszczeń

nazwa rysunku  
architektura  
przebieg  
SANEPID  
data  
1.100  
30.03  
Szczecin, kwiecień 2016r.  
08

A01a

rysunek

UWAGA: Kopia rysunku, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.