

Kołbaskowo, dn. 18.10.2017 r.

ZP.271.10.2017.AS

**Wszyscy Wykonawcy**

**Odpowiedź na pytanie nr 1 złożone w dniu 18.10.2017 r.**

Dot. przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Karwowo.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację projektową dotyczącą branży elektrycznej. Brak rysunków przedstawiających ułożenie kanalizacji kablowej?.

Odp.

Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację projektową dotyczącą branży elektrycznej.

Dokumentacja projektowa nie obejmuje typowej kanalizacji kablowej, a jedynie ułożenie rury osłonowej między słupami po trasie zaznaczonej na planie zagospodarowania, do której należy wciągnąć projektowany kabel oświetleniowy. Dla takiego sposobu realizacji nie wykonuje się rysunków szczegółowych.

Z poważaniem

**WÓJT**

*Małgorzata Schwarz*