

GMINA KOŁBASKOWO  
72-001 Kołbaskowo  
Tel. 01-311-95-10  
NIP 651290333 Regon 811685400

Kołbaskowo, dn. 14.02.2018 r.

## **Wszyscy Wykonawcy**

### **Odpowiedź na zestaw pytań Nr 8 złożony w dniu 14.02.2018 r.**

Dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu, gmina Kołbaskowo”

#### **Pytanie nr 1:**

W projekcie budowlanym w części dotyczącej ogrodzeń podaje się następujące informacje:

Ogrodzenie panelowe z profilowanych paneli zgrzewanych, ocynkowanych, nie podaje się średnicy drutu, z którego należy wykonać ogrodzenia. Proszę o podanie średnicy druta, z którego należy wykonać panel.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Szczegóły dotyczące poszczególnych paneli ogrodzeniowych opisane są na poszczególnych rysunkach z ogrodzeniami. Panele ogrodzeniowe są dobierane pod konkretne wymogi obiektów, które wygradzają. Można przyjąć uogólnienie, że panele ogrodzeniowe wykonane są z drutu o średnicy 5mm przy czym część z nich jest z dodatkowymi wzmocnieniami - drutem o średnicy 6mm.

#### **Pytanie nr 2:**

W projekcie podaje się ogrodzenia kortu o wysokości  $h=8,8m$ , natomiast w STWORZE i przedmiarze podaje się wysokość ogrodzenia  $h=6,2m$ . Proszę o jednoznaczne określenie wysokości ogrodzenia kortu.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Ogrodzenie kortu projektuje się o wysokości 6,2m.

WÓJT  
*M. Schwarz*  
Matgorzata Schwarz