

Inwestor:

**Gmina Kolbaskowo
Kolbaskowo 106
72-001 Kolbaskowo**

Nasz znak: ZWiK.404.69.2018

Szczecin, dnia 29.03.2018

WARUNKI TECHNICZNE

ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Obiekt: budowa sieci wodociągowej na dz. nr 27/19, 27/18 w miejscowości Barnisław, gmina Kolbaskowo

Odpowiadając na wniosek z dnia 14.03.2018 złożony przez Dariusza Skuzę działającego na podstawie pełnomocnictwa, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kolbaskowie określa następujące warunki techniczne rozbudowy sieci wodociągowej:

1. W ramach realizacji rozbudowy sieci wodociągowej należy wykonać włączenie do istniejącego, zaślepionego wodociągu de90PE na terenie działki nr 72/19 obręb Barnisław.
2. Sieć wodociągową należy zaprojektować i wykonać z rur i kształtek PE 100 SDR17 PN10 koloru niebieskiego i połączyć z istniejącą siecią wodociągową.
3. Budowany odcinek sieci należy wyposażać w hydranty p.-poż. naziemne zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.
4. Ciśnienie robocze wody w miejscu włączenia do sieci $p_r=2,5-5,5$ bar.
5. Połączenia z armaturą wykonywane mogą być jedynie za pomocą złączy kołnierzowych.
6. W węzłach wodociągowych stosować zasuwy z uszczelnieniem klinowym miękkouszczelniającym, z trzpieniem teleskopowym zabudowanym skrzynką zasuwową typu ciężkiego.
7. Przyłączenie wodociągu może nastąpić po uprzednim uzgodnieniu jego terminu z ZWiK w Kolbaskowie.
8. Trasę wodociągu oznakować taśmą lokalizacyjną z wkładką magnetyczną
9. Projekt budowlany należy wykonać na aktualnym podkładzie geodezyjnym w skali 1:500
10. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez ZWiK w Kolbaskowie.
11. Sieć, z uwagi na możliwość wystąpienia kolizji z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem terenu, wymaga uzgodnienia lokalizacji w ramach narady koordynacyjnej w Starostwie w Policach.
12. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić ZWiK w Kolbaskowie o planowanym terminie rozpoczęcia prac.
13. Wodociąg przed zakryciem należy zgłosić do przeglądu technicznego w ZWiK w Kolbaskowie.
14. Rozpoczęcie eksploatacji przyłączy i sieci może nastąpić po uprzednim odbiorze z przeprowadzeniem przeglądu technicznego, wykonaniu próby szczelności i dezynfekcji w obecności pracownika działu technicznego ZWiK w Kolbaskowie.
15. Do odbioru końcowego wodociągu należy przedłożyć:
 - a) oryginał warunków technicznych przyłączenia do sieci
 - b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi zmianami
 - c) kopia uzupełnionej mapy zasadniczej z klauzulą PODGiK w Policach z siedzibą w Policach, ul. Kresowa 32/34 o przyjęciu wyniku pomiaru do państwowego zasobu geodezyjnego

- d) szkic geodezyjnych pomiarów wodociągu
 - e) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. na użyte do budowy przyłącza materiały
 - f) protokół przeprowadzenia dezynfekcji wodociągu
 - g) wyniki badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wykonanych przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Policach ul. Kresowa 14
16. Warunki wydaje się na okres 24 miesięcy licząc od daty ich wystawienia.
 17. Odstępstwo od wydanych warunków i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego uzgodnienia ze ZWiK w Kołbaskowie.
 18. W przypadku przebiegu trasy wodociągu przez tereny nie należące do Inwestora, należy przedłożyć zgody właścicieli na przebieg trasy wodociągu wraz ze zgodą na dostęp służb eksploatacyjnych do rurociągów zlokalizowanych na terenie osób trzecich wraz z ustanowieniem służebności gruntowej w formie wpisu do księgi wieczystej.
 19. W wypadku wystąpienia konieczności przełożenia istniejącego uzbrojenia terenu w związku z planowaną inwestycją, Inwestor jest zobowiązany wykonać je na własny koszt w porozumieniu ze ZWiK w Kołbaskowie.
 20. Przystąpienie do robót będzie możliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej wodociągu ze ZWiK w Kołbaskowie i uzyskaniu zezwoleń wymaganych Prawem Budowlanym.
 21. Po spełnieniu powyższych wymogów ZWiK w Kołbaskowie zapewnia dostawę wody.

Wystawił:
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. techniczno-eksploatacyjnych

Grzegorz Niciejewski
.....
podpis

Otrzymał:

.....
podpis