

Obliczenia Techniczne

1 Bilans mocy – Ostoja

Dla oświetlenia ulicznego Ostoja, dz. nr 7/3 i 5/68 zasilanego z szafy oświetleniowej projektowanej na dz. 5/68 przy granicy dz. nr 5/28 i 5/55 zasilonego ze złącza ZKP należącego do ENEA Operator Sp. z o.o zgodnie z warunkami technicznymi nr 17734/2018/OD3/ZR1 z dn. 27.04.2018r zgodnie z zabezpieczeniami przedlicznikowym 20A w układzie jednofazowym co daje możliwość poboru mocy 4,28 kW z mocą przyłączeniową 4kW.

Łączna moc proj. oświetlenia - 1,131 kW

Moc wynikająca z warunków przyłączenia zabezpiecza potrzeby wielkości mocy energii elektrycznej.

Leon Zuń

UPR.DO PROJEKTOWANIA
Nr 299/ Sz /83

inż. Sławomir Sarosiek

UPR.DO PROJEKTOWANIA
Nr 65/64