



Inwestor:

**Gmina Kolbaskowo
Kolbaskowo 106
72-001 Kolbaskowo**

Nasz znak: ZWiK.404.228.2018

Szczecin, dnia 28.11.2018

WARUNKI TECHNICZNE

ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Obiekt: budowa sieci wodociągowej na dz. nr 124/1, 124/6 oraz 114/13 w miejscowości Kamieniec, gmina Kolbaskowo

Odpowiadając na wniosek z dnia 16.11.2018, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie określa następujące warunki techniczne rozbudowy sieci wodociągowej:

1. W ramach realizacji rozbudowy sieci wodociągowej należy wykonać włączenie do fragmentu istniejącej sieci wodociągowej de160PE zlokalizowanej w działce nr 124/1 obręb Kamieniec.
2. Sieć wodociągową należy zaprojektować i wykonać z rur i kształtek PE 100 SDR17 PN10 koloru niebieskiego i połączyć z istniejącą siecią wodociągową za pomocą złączy kołnierзовych z pełnym węzłem zasuwno odcinających.
3. Budowany odcinek sieci należy wyposażić w hydranty p.-poż. naziemne zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.
4. Ciśnienie robocze wody w miejscu włączenia do sieci $p_r=2,0-5,0$ bar.
5. Połączenia z armaturą wykonywane mogą być jedynie za pomocą złączy kołnierзовych.
6. W węzłach wodociągowych stosować zasuwy z uszczelnieniem klinowym miękkim, z trzpieniem teleskopowym zabudowanym skrzynką zasuwnową typu ciężkiego.
7. Przyłączenie wodociągu może nastąpić po uprzednim uzgodnieniu jego terminu z ZWiK w Kołbaskowie.
8. Trasę wodociągu oznakować taśmą lokalizacyjną z wkładką magnetyczną.
9. Projekt budowlany należy wykonać na aktualnym podkładzie geodezyjnym w skali 1:500
10. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez ZWiK w Kołbaskowie.
11. Sieć, z uwagi na możliwość wystąpienia kolizji z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem terenu, wymaga uzgodnienia lokalizacji w ramach narady koordynacyjnej w Starostwie w Policach.
12. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić ZWiK w Kołbaskowie o planowanym terminie rozpoczęcia prac.
13. Wodociąg przed zakryciem należy zgłosić do przeglądu technicznego w ZWiK w Kołbaskowie.
14. Rozpoczęcie eksploatacji sieci może nastąpić po uprzednim odbiorze z przeprowadzeniem przeglądu technicznego, wykonaniu próby szczelności i dezynfekcji w obecności pracownika działu technicznego ZWiK w Kołbaskowie.
15. Do odbioru końcowego sieci wodociągowej należy przedłożyć:
 - a) oryginał warunków technicznych rozbudowy sieci wodociągowej
 - b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi zmianami
 - c) kopia uzupełnionej mapy zasadniczej z klauzulą PODGiK w Policach z siedzibą w Policach, ul. Kresowa 32/34 o przyjęciu wyniku pomiaru do państwowego zasobu geodezyjnego
 - d) szkic geodezyjnych pomiarów wodociągu

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie
Samorządowy Zakład Budżetowy**

Rosówek 16 • 72-001 Kołbaskowo

tel. 91 312 49 20 • e-mail: sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl • www.zwik.kolbaskowo.pl

- e) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. na użyte do budowy wodociągu materiały
 - f) protokół przeprowadzenia dezynfekcji wodociągu
 - g) wyniki badań fizykochemicznych: barwa i mętność, oraz bakteriologicznych wykonanych przez akredytowane laboratorium.
16. Warunki wydaje się na okres 24 miesięcy licząc od daty ich wystawienia.
 17. Odstępstwo od wydanych warunków i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego uzgodnienia ze ZWiK w Kołbaskowie.
 18. W przypadku przebiegu trasy sieci wodociągowej przez tereny nie należące do Gminy Kołbaskowo, Inwestor będzie zobowiązany do złożenia, na rzecz Gminy Kołbaskowo, w formie aktu notarialnego, oświadczenia o ustanowieniu nieodpłatnej, na czas nieokreślony, służebności przesylu na wszystkich działkach, na których zostanie ułożona, polegającej na korzystaniu z tych nieruchomości, na cele eksploatacji sieci wodociągowej, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji i modernizacji oraz usuwania awarii, a także wymiany i ułożenia nowych sieci wodociągowych, także w celu dokonywania nowych przyłączy do sieci niej.
 19. W wypadku wystąpienia konieczności przełożenia istniejącego uzbrojenia terenu w związku z planowaną inwestycją, Inwestor jest zobowiązany wykonać je na własny koszt w porozumieniu ze ZWiK w Kołbaskowie.
 20. Przystąpienie do robót będzie możliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej wodociągu ze ZWiK w Kołbaskowie i uzyskaniu zezwoleń wymaganych Prawem Budowlanym.
 21. Po spełnieniu powyższych wymogów ZWiK w Kołbaskowie zapewnia dostawę wody.

Wystawił:

INSPEKTOR
ds. technicznych
Kasprowiak
Ewelina Kasprowiak
.....
podpis

Otrzymał:

.....
podpis