

Inwestor:

Gmina Kolbaskowo
Kolbaskowo 106
72-001 Kolbaskowo

Nasz znak: ZWiK.404.228.2018

Szczecin, dnia 28.11.2018

WARUNKI TECHNICZNE

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Obiekt: budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na dz. nr 128/2, 124/1, 124/2, 124/6 oraz 114/13 obręb Kamieniec, gmina Kolbaskowo

Odpowiadając na wniosek z dnia 16.11.2018, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kolbaskowie określa następujące warunki techniczne rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej:

1. W ramach realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej należy wykonać sieć grawitacyjną kanalizacji sanitarnej dy200 PVC oraz sieć ciśnieniową kanalizacji sanitarnej de90PE i podłączyć do istniejącego rurociągu ciśnieniowego de110PE w działce nr 128/1 w obrębie Kamieniec.
2. Sieć ciśnieniową kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać z rur i kształtek PE 100 SDR17 PN10 koloru czarnego.
3. Sieć grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek o sztywności obwodowej min. 8 kN/m² o jednorodnej strukturze ścianki.
4. Studnie kanalizacyjne należy wykonać z elementów prefabrykowanych z betonu, łączonych za pomocą uszczeltek gumowych z kinetami fabrycznymi, podłączeniami szczelnymi i stopniami włazowymi.
5. Na studniach zlokalizowanych w pasie jezdni i podjazdach stosować włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym klasy D-400 kN, na chodnikach klasy C-250 kN, na terenach zielonych klasy 125 kN.
6. Podłączenie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej do istniejącej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej może nastąpić po uprzednim uzgodnieniu jego terminu ze ZWiK w Kolbaskowie.
7. Trasę sieci ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej oznakować taśmą lokalizacyjną z wkładką magnetyczną
8. Przejścia pod drogami należy wykonać w rurach osłonowych.
9. Projekt budowlany należy wykonać na aktualnym podkładzie geodezyjnym w skali 1:500
10. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez ZWiK w Kolbaskowie.
11. Sieć, z uwagi na możliwość wystąpienia kolizji z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem terenu, wymaga uzgodnienia lokalizacji w ramach narady koordynacyjnej w Starostwie w Policach.
12. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić ZWiK w Kolbaskowie o planowanym terminie rozpoczęcia prac.
13. Sieć przed zakryciem należy zgłosić do przeglądu technicznego w ZWiK w Kolbaskowie.
14. Rozpoczęcie eksploatacji sieci może nastąpić po uprzednim odbiorze z przeprowadzeniem przeglądu technicznego, wykonaniu próby szczelności w obecności pracownika działu technicznego ZWiK w Kolbaskowie.
15. Do odbioru końcowego sieci kanalizacyjnej należy przedłożyć:
 - a) oryginał warunków technicznych przyłączenia do sieci

- b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi zmianami
 - c) kopia uzupełnionej mapy zasadniczej z klauzulą PODGiK w Policach z siedzibą w Policach, ul. Kresowa 32/34 o przyjęciu wyniku pomiaru do państwowego zasobu geodezyjnego
 - d) szkic geodezyjnych pomiarów sieci
 - e) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. na użyte do budowy sieci materiały
16. Warunki wydaje się na okres 24 miesięcy licząc od daty ich wystawienia.
17. Odstępstwo od wydanych warunków i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego uzgodnienia z ZWiK w Kołbaskowie.
18. W przypadku przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej przez tereny nie należące do Gminy Kołbaskowo, Inwestor będzie zobowiązany do złożenia, na rzecz Gminy Kołbaskowo, w formie aktu notarialnego, oświadczenia o ustanowieniu nieodpłatnej, na czas nieokreślony, służebności przesyłu na wszystkich działkach, na których zostanie ułożona, polegającej na korzystaniu z tych nieruchomości, na cele eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji i modernizacji oraz usuwania awarii, a także wymiany i ułożenia nowych sieci kanalizacji sanitarnej, także w celu dokonywania nowych przyłączeń do sieci niej.
19. W wypadku wystąpienia konieczności przełożenia istniejącego uzbrojenia terenu w związku z planowaną inwestycją, Inwestor jest zobowiązany wykonać je na własny koszt w porozumieniu ze ZWiK w Kołbaskowie.
20. Po spełnieniu powyższych wymogów ZWiK w Kołbaskowie zapewnia odbiór ścieków sanitarnych.

Wystawił:

INSPEKTOR
ds. technicznych
Elżbieta Kasprowiak
.....
podpis

Otrzymał:

.....
podpis