

GMINA KOŁBASKOWO
ul. 001 Kołbaskowo 106
tel. (91) 311-95-21
KRS 000055129-08-333 REGON 811685450

Kołbaskowo, dn. 11.10.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedź na zestaw pytań Nr 2 złożony w dniu 11.10.2019 r.

Dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kurów, gmina Kołbaskowo”

Pytanie nr 1:

Jakie słupy mają być wbudowane na inwestycji w Kurowie (w XV rozdziale SIWZ w punkcie 2.1 pisze się o słupach aluminiowych anodowanych a w projekcie, STWiOR oraz w przedmiarze mowa o słupach stalowych

Pytanie nr 1a:

Czy słupy mają być na fundamencie czy też wkopywane?

Pytanie nr 1b:

Jaki ma być kolor anodowania słupów.

Pytanie nr 2:

Jakie wysięgniki mają być wbudowane na inwestycji w Kurowie (w XV rozdziale SIWZ w punkcie 2.1 pisze się o wysięgnikach aluminiowych anodowanych a w projekcie, STWiOR oraz w przedmiarze mowa o wysięgnikach stalowych

Pytanie nr 2a:

Jaki ma być kolor anodowania wysięgników.

Pytanie nr 3:

Proszę o doprecyzowanie ilości opraw jak ma być zastosowana? W Siwz mowa jest o 50 oprawach LED a w projekcie i przedmiarach występuje ilość 53 sztuk.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w rozdziale XV SIWZ, słupy mają być aluminiowe anodowane.

Odpowiedź na pytanie nr 1a:

Słupy mają być wkopywane.

Odpowiedź na pytanie nr 1b:

Kolor anodowania słupów dowolny.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w rozdziale XV SIWZ, wysięgniki mają być aluminiowe anodowane.

Odpowiedź na pytanie nr 2a:

Kolor anodowania wysięgników dowolny.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Ilość opraw LED wynosi 53 szt.

Z up. ~~WOJTA~~
~~Janusz Kwidziński~~
Sekretarz Gminy

.....