

Zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych pn.: Budowa nowej drogi gminnej w miejscowości Ustowo łączącej drogę krajową nr 13 z ul. Floriana Krygiera w Szczecinie. Umowa nr 32/2019/E/30



GMINA KOŁBASKOWO
72-001 Kołbaskowo 106
tel. (91) 311-95-21
NIP 651-29-08-333 REGON 811685450

Kołbaskowo, dn.28.10.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedź na zestaw pytań Nr 8 złożony w dniu 25.10.2019 r.

Dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej nr 13 do ul. F. Krygiera w szczecinie, gmina Kołbaskowo”

Pytanie nr 1:

Zgodnie z zapisami SIWZ oraz zapisami w decyzji zrid w ramach realizacji w/w Zadania jest rozbiórka istniejącej szklarni. W całej dokumentacji brak jest jednak jakiegokolwiek wzmianki o tym zakresie robót. Wobec powyższego proszę o uzupełnienie dokumentacji, celem przygotowania rzetelnej wyceny przez wszystkich potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Szklarnię o wymiarach 3,3x12,5 m zakwalifikowano jako element małej architektury. Lokalizacja rozbiórki szklarni została wskazana w Tomie II w części rysunkowej Rys. 1.2 Inwentaryzacja istniejących nawierzchni, elementów ogrodzeń i infrastruktury podziemnej przewidzianych do rozbiórki – Arkusz 2. Szklarnia wykonana jest z profili stalowych wypełnionych szkłem.



Pytanie nr 2:

Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca ma się okazać posiadaniem polisy oc na 0,5 mln złotych, natomiast zgodnie z zapisami SIWZ jest to kwota 1,0 mln zł. Proszę o ustosunkowanie się do powyższych rozbieżności.

Odpowiedź na pytanie nr 2


Wykonawca spełni warunek, jeżeli będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 zł.

Pytanie nr 3:

Dotyczy sieci wodociągowej: zgodnie z zapisami opisu technicznego projektowane rury żeliwne mają być min. C25, natomiast zgodnie z zapisami STWiOR – min C40. Proszę o ustosunkowanie się do powyższych rozbieżności.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający dopuszcza obydwa rozwiązania opisane zarówno w opisie projektu budowlanego zał. 7 do SIWZ oraz w opisie STWiORB zał. 8 do SIWZ.

Z up. WÓJTA

Janusz Kwidziński
Sekretarz Gminy
