

Kołbaskowo, dn. 22.07.2020 r.

ZP.271.6.2020.AS

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania złożone w dniu 17.07.2020 r.

Dot. przetargu nieograniczonego na „Budowę drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w gminie Kołbaskowo”.

W dniu 17.07.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:

1. Czy Zamawiający dla zabruków (poz. 26 TER) dopuszcza zastosowanie kostki kamiennej surowo-lupanej, nieregularnej, generującej znacznie niższe koszty wykonania w porównaniu z kostką ciętą lub cięto-lupaną?
2. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie SST (D-04.02.01a) o parametry geowłókniny.

Odp. na pyt. 1:

Na zabruki należy zastosować kostkę rzędowną h=16 cm zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej nr D-05.03.01, wymagania dla kostki wg punktu 2.2. (zmiana w STWiOR strona 137 zaznaczona na zielono).

Odp. na pyt. 2:

Parametry geowłókniny uzupełniono (zmiana w STWiOR strona 55 zaznaczona na zielono).

WÓJT
Małgorzata Schwarz