



Inwestor:

**Gmina Kolbaskowo  
Kolbaskowo 106  
72-001 Kolbaskowo**

Nasz znak: DE.404.283.2020

Rosówek, dnia 17.07.2020

## **WARUNKI TECHNICZNE**

### **BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ**

**Obiekt: przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 102/1, 110, 187 obręb Ustowo, gmina Kolbaskowo.**

Odpowiadając na wniosek z dnia 15.07.2020, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie określa następujące warunki techniczne rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej:

1. W ramach realizacji przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać sieć ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej od przepompowni ścieków zlokalizowanej na dz. nr 102/1 obręb Ustowo i zakończyć zaślepionym wylotem na wysokości dz. nr 103 obręb Ustowo, na dz. nr 110 obręb Ustowo.
2. Wzdłuż układanego rurociągu ciśnieniowego należy ułożyć kabel monitoringu pracy przepompowni.
3. Sieć ciśnieniową kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać z rur i kształtek PE 100 SDR17 PN10 koloru czarnego.
4. Podłączenie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej do istniejącej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej może nastąpić po uprzednim uzgodnieniu jego terminu ze ZWiK w Kołbaskowie.
5. Trasę sieci ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej oznakować taśmą lokalizacyjną koloru brązowego z wkładką magnetyczną
6. Przejścia pod drogami należy wykonać w rurach osłonowych.
7. Projekt budowlany należy wykonać na aktualnym podkładzie geodezyjnym w skali 1:500
8. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez ZWiK w Kołbaskowie.
9. Sieć, z uwagi na możliwość wystąpienia kolizji z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem terenu, wymaga uzgodnienia lokalizacji w ramach narady koordynacyjnej w Starostwie w Policach.
10. Przystąpienie do robót będzie możliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej sieci kanalizacji sanitarnej ze ZWiK w Kołbaskowie i uzyskaniu zezwoleń wymaganych Prawem Budowlanym.
11. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić ZWiK w Kołbaskowie o planowanym terminie rozpoczęcia prac.
12. Sieć przed zakryciem należy zgłosić do przeglądu technicznego w ZWiK w Kołbaskowie.
13. Rozpoczęcie eksploatacji sieci może nastąpić po uprzednim odbiorze z przeprowadzeniem przeglądu technicznego, wykonaniu próby szczelności w obecności pracownika działu technicznego ZWiK w Kołbaskowie.
14. Do odbioru końcowego sieci kanalizacyjnej należy przedłożyć:
  - a) oryginał warunków technicznych przyłączenia do sieci
  - b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi zmianami

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie  
Samorządowy Zakład Budżetowy**

Rosówek 16 • 72-001 Kolbaskowo

tel. 91 312 49 20 • e-mail: sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl • www.zwik.kolbaskowo.pl

- c) kopia uzupełnionej mapy zasadniczej z klauzulą PODGiK w Policach z siedzibą w Policach, ul. Kresowa 32/34 z potwierdzeniem o przyjęciu wyniku pomiaru do państwowego zasobu geodezyjnego
  - d) szkic geodezyjnych pomiarów sieci
  - e) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. na użyte do budowy sieci materiały
  - f) protokół z inspekcji TV grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej z profilem spadków kanałów i plików video przeglądu.
15. Warunki wydaje się na okres 24 miesiące licząc od daty ich wystawienia.
16. Odstępstwo od wydanych warunków i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego uzgodnienia z ZWiK w Kołbaskowie.
17. W wypadku wystąpienia konieczności przełożenia istniejącego uzbrojenia terenu w związku z planowaną inwestycją, Inwestor jest zobowiązany wykonać je na własny koszt w porozumieniu ze ZWiK w Kołbaskowie.
18. Po spełnieniu powyższych wymogów ZWiK w Kołbaskowie zapewnia odbiór ścieków sanitarnych.

Wystawik  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. techniczno-eksploatacyjnych  
*Grzegorz Wójcicki*  
.....  
podpis

Otrzymał:

*[Podpis]*  
.....  
podpis