

GMINA KOŁBASKOWO
72-001 Kołbaskowo 106
tel. (91) 311-95-21
NIP 651-29-08-833 REGON 811685450

Kołbaskowo, dn. 29.12.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedź na zestaw pytań Nr 2 złożony w dniu 29.12.2020 r.

Dot. przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowość Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej**”

Pytanie nr 1:

Proszę o potwierdzenie, że w rozdziale V pkt 2.2a SIWZ minimalny poziom zdolności to budowa lub przebudowa hydrofornii o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że w dniu 22.12.2020 r. dokonał zmiany w ogłoszeniu i SIWZ dotyczącą warunku zdolności zawodowej, który otrzymał następujące brzmienie:

„ - zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

- a) *wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie **wodociągu** o wartości nie mniejszej niż brutto 500.000,00 zł.*

W przypadku składania oferty wspólnej wystarczającym będzie, jeżeli ww. warunek będzie spełniał w całości jeden z wykonawców składających ofertę wspólną”.

WÓJT

.....**Małgorzata Schwaiblmair**.....